

BEWERTUNG EnEV PROGRAMME - ECOTECH Gebäuderechner klarer Testsieger

PRODUKT VERSION		Ecotech 2.0	Dämmwerk 5.03 Bauphysik	BMZ Bautherm 3.01	Epäss- Helena Testversion 4.0	Rowa EnEV Wärme & Dampf 5.8 A	Eva 5.0	Ziegel EnEV 3.02	Antares 2.1.10.638	EVEBI 4.01
DER 1. EINDRUCK		++	+	++	+	o	o	o	-	o
ANWENDERFREUNDLICHKEIT	30%	24%	17%	16%	17%	15%	14%	12%	13%	13%
Handbuch		+	++	+	/	o	/	++ (EnEV Broschüre)	/	/
Menüführung		+	++	+	+	+	+	+	++	+
EnEV Hintergrundinformation		+	o	+	o	o	++	-	o	+
CAD- Daten Import		++	o	/	/	/	/	/	++	/
Bauteileingabe		++	+	o	+	+	+	+	+	+
Bauteildarstellung		+	++	+	++	o	-	/	/	+
Internetverlinkung		+	/	/	/	/	/	-	/	/
Service		+	o	+	+	++	++	-	++	o
DATENBANKEN	20%	15%	15%	16%	15%	16%	14%	7%	4%	10%
Klima		+	+	++	+	++	+	/	-	+
Baustoffe		++	+	+	++	+	+	o	-	o
Bauteile		-	+	+	++	++	++	o	-	+
Fenster		++	+	+	+	++	+	--	--	-
Heizungsanlagen		+	+	+	-	-	-	+	-	-
AUSGABE	15%	11%	13%	13%	11%	11%	8%	10%	11%	11%
Lesbarkeit		+	+	+	+	++	o	+	+	+
Grafik		+	+	++	+	+	-	o	+	+
Formularsatz nach EnEV		+	++	+	+	+	+	+	+	+
ZUVERLÄSSIGKEIT	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%
Q'p [kWh/m²a]		103,9	102,0	101,7	103,7	106,1	104,7	102,7	106,5	123,6 ²
prozentuale Abweichung		0,0%	1,8%	2,1%	3,7%	4,0%	2,9%	3,3%	1,7%	21,2%
H'T [W/m²K]		0,37	0,31	0,36	0,36	0,34	0,34	0,35	0,35	0,37 ²
prozentuale Abweichung		4,7%	2,3%	1,9%	1,9%	2,9%	3,8%	0,9%	0,9%	4,7%
ZUSATZFUNKTIONEN	15%	15%	15%	9%	6%	4%	9%	6%	6%	9%
weitere wesentliche Tools siehe auch Tabelle "Funktionen"		Dampfdiffusionsberechnung Schallschutz Energieberatung Wärmebrückeneditor Brandschutz Wirtschaftlichkeitsrechnung Sommerlicher Wärmeschutz	Dampfdiffusionsberechnung Schallschutz Energieberatung Wärmebrückeneditor Brandschutz Wirtschaftlichkeitsrechnung Sommerlicher Wärmeschutz	Dampfdiffusionsberechnung Schallschutz Wärmebrücken-katalog Sommerlicher Wärmeschutz	Dampfdiffusionsberechnung Wirtschaftlichkeitsrechnung Sommerlicher Wärmeschutz	Dampfdiffusionsberechnung Sommerlicher Wärmeschutz	Dampfdiffusionsberechnung Schallschutz Wirtschaftlichkeitsrechnung Sommerlicher Wärmeschutz	Dampfdiffusionsberechnung Wärmebrücken-katalog sommerlicher Wärmeschutz	Dampfdiffusionsberechnung Wirtschaftlichkeitsrechnung Sommerlicher Wärmeschutz	Bestandsanalyse Wirtschaftlichkeitsrechnung Gutachtenerstellung Dampfdiffusionsberechnung
ERGEBNIS	100%	85%	80%	74%	69%	66%	65%	55%	54%	53%

Top Platzierungen von Ecotech
Zweitplatzierungen von Ecotech

≈= Abweichungen durch fehlendes Diagrammverfahren
* = Nicht bewertet, da nicht vorliegend
/ = Nicht vorhanden

1,00 Punkt (100%)	++
0,75 Punkte (75%)	+
0,50 Punkte (50%)	o
0,25 Punkte (25%)	-
0,00 Punkte (0%)	--